



ATTACCO MONTANTE TIPO B
SU PILASTRI




STATO DI FATTO
ATTACCO MONTANTE TIPO A
SU TRAVE SECONDARIA

scala 1:10

SEZIONE A-A




SEZIONE B-B




STATO IN PROGETTO
ATTACCO MONTANTE TIPO A
SU TRAVE SECONDARIA

scala 1:10

SEZIONE A-A



SEZIONE B-B




FASI DI LAVORAZIONE

- 1 RIMUOVERE I BULLONI DELL'UPN 120.
- 2 RIMUOVERE TUBOLARE RETTANGOLO 130x60x2 mm.
- 3 SALDARE L'UPN 120 ALLA PIASTRA SUI 2 LATI VERTICALI CON SALDATURA AD ANGOLO 8x8 mm PER TUTTA L'ALTEZZA.
- 4 APPLICARE ZINCANTE A FREDDO.

PIANTA PIANO PRIMO
SCHEMA TIPOLOGIA PARAPETTI

scala 1:200



LEGENDA

- PARAPETTO CON AGGANCIO TIPO A
- PARAPETTO CON AGGANCIO TIPO A

NOTA BENE
I DETTAGLI RELATIVI ALL'ANCORAGGIO SONO INDICATIVI.
E' ONERE DELL'APPALTATORE SVILUPPARE IL RELATIVO PROGETTO COSTRUTTIVO CON IL FORNITORE.

ACCIAIO PER CARPENTERIA

-Profilati e piatt S 335 JR
-Bulloni classe 8.8
Trattamento superficiale mediante zincatura a caldo.

SALDATURE

Le saldature si intendono b = 0,8 dello spessore minimo degli elementi da collegare (ove non diversamente indicate)



C.so Massimo D'Azeglio 118 10128 Torino - tel 011/6672132 - fax 011/6635280 - E-Mail: segreteria@sintecna.com

OPERA :
GTT - PARCHEGGIO VENTIMIGLIA - Via Giulio Biglieri 44 - Torino

OGGETTO :
RINFORZO PARAPETTO LATERALE

responsabile :
Prof. Ing. Paolo NAPOLI

LAVORO N: 1087

NOME FILE :
1087_E-ST_02_A.dwg

DATA :
31 Luglio 2020

SCALA :
1:200 - 1:10

TAVOLA :
02_A